



68-100 Żagań ul. Szprotawska 45a
tel. (068) 4776600 , fax (068)4776600

e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

GMINA MAŁOMICE
MIEJSKI ZBIÓR GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W MAŁOMICACH
87-320 Małomice, ul. Fabryczna 3

2019 -08- 02

1585

NS - HK.903.94.2019

DECYZJA nr NS : HK / 77 / 584 / 2019

z dnia 1 sierpnia 2019r.

Na podstawie art. 27 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tjDz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późn.zm)., w związku z § 3 ust. 3 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 5,6 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu, po rozpatrzeniu wyników badania wody - sprawozdania z badań Nr:5173/05/2019/F/2 z dnia 25.06.2019; Nr:1470/07/2019/F/2 z dnia 18.07.2019r.

STWIERDZA:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
i

NAKAZUJE:

- 1. Doprowadzić do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w m. Chichy gm. Małomice.**
- 2. Poinformować odbiorców o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej przez wodociąg publiczny w Chichach gm. Małomice w zakresie parametrów - mangan, jon amonowy.**
- 3. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu o podjętych działaniach naprawczych (termin i zakres ich realizacji).**

Nakaz należy wykonać w terminie:

pkt. 1 do dnia 31 sierpnia 2019 r.

pkt. 2 i 3 z chwilą otrzymania decyzji

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań ul. Szprotawska 45a
tel. (068) 4776600 , fax (068)4776600

e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

GMINA MAŁOMICE
45a ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W MAŁOMICACH
320 Małomice, ul. Fabryczna 3

2019 -08- 02

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

1985
WPLYNEŁO

NS - HK.903.95.2019

DECYZJA nr NS : HK / 78 / 584 / 2019

z dnia 1 sierpnia 2019r

Na podstawie art. 27 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tjDz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późn.zm)., w związku z § 3 ust. 3 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 5,6 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu, po rozpatrzeniu wyników badania wody - sprawozdania z badań Nr:5173/05/2019/F/1 z dnia 25.06.2019r, Nr:1470/07/2019/F/1 z dnia 15.07.2019r.

STWIERDZA:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

i

NAKAZUJE:

- 1. Doprowadzić do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w m. Śliwnik gm. Małomice.**
- 2. Poinformować odbiorców o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej przez wodociąg publiczny w Śliwniku gm. Małomice w zakresie parametru - mangan.**
- 3. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu o podjętych działaniach naprawczych (termin i zakres ich realizacji).**

Nakaz należy wykonać w terminie:

pkt. 1 do dnia 30 września 2019 r.

pkt. 2 i 3 z chwilą otrzymania decyzji