

**Szprotawski Zarząd Nieruchomościami "CHROBRY" Sp z o.o. w Szprotawie
zaprasza do złożenia oferty na wymianę
Wewnętrznej Linii Zasilającej w budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej Luksemburg 2 w Szprotawie
będącym w zarządzie SzZN"CHROBRY"**

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia jest wymiana Wewnętrznej Linii Zasilającej w budynku mieszkalnych wielorodzinnych **Wspólnoty Mieszkaniowej Róży Luksemburg 2** w Szprotawie w szczególności polegające na:

- wymianie WLZ od złącza kablowego do zabezpieczeń przedlicznikowych włącznie
- wymianie instalacji dzwonekowej
- wymianie instalacji oświetleniowej klatek schodowych (z zastosowaniem instalacji na 24V)
- wymianie instalacji oświetleniowej piwnic i strychu (w wprowadzeniu po jednej lampie do każdego pomieszczenia, z zastosowaniem instalacji na 24V)
- wykonaniu oświetlenia na czujnik (zmierzchowy i ruchu) przed wejściem do każdej klatki schodowej (2 sztuki)
- wykonaniu pomiarów wykonanej instalacji wraz z schematem jednokreskowym.

II. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, należy :

- Przedłożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- Przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
- Zamawiający wymaga złożenia pomiarów wykonanej instalacji w formie papierowej
- Przedmiotową kontrolę (dla zadania 1 i 2) mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych (zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane).
- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt wymagany sprzęt do realizacji niniejszego zamówienia, tj. przyrządy pomiarowe stosowane do wykonywania kontroli okresowej, które powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa CE i być oznaczone takim znakiem powinny być wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzętu.
- Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania ogłoszeń na klatkach schodowych (w widocznym miejscu) budynków objętych zamówieniem, informujących o terminie wykonania usługi na co najmniej 3 dni robocze, przed przystąpieniem do wykonania robót. Ogłoszenie winno zawierać również informację o konieczności udostępnienia przez lokatorów pomieszczeń w których znajdują się badane instalacje (lokale, piwnice, strychy)

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- kwiecień 2015 r – szczegółowy termin zostanie określony w umowie na wykonanie robót.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1) Adres strony internetowej, na której jest dostępne zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia: www.chrobry-szprotawa.pl

Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod adresem: Szprotawski Zarząd Nieruchomościami "CHROBRY" Sp z o.o. w Szprotawie przy ul. Chrobrego 15

(osoba do kontaktu – Lech Kuliniak. tel 68 376 07 52 godz 7⁰⁰ do 15⁰⁰)

2) Termin składania ofert: **09.03.2015** godzina **13⁰⁰** miejsce: siedziba Zamawiającego, Sekretariat Spółki "CHROBRY".

3) Termin związania ofertą: okres w dniach: **7** (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

- 1) Wystawienie faktur za wykonane prace etapami w dwóch transzach.
- 2) Warunkiem przyjęcia faktury przez zamawiającego jest potwierdzenie wykonania prawidłowości prac protokołem częściowego odbioru robót.
- 3) Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- 4) Podstawą płatności za fakturę końcową jest odbiór prac przez Zamawiającego.